

Anschrift des Verteilnetzbetreibers (VNB)

Stadtwerke Heiligenhaus GmbH
Abteilung Netzbetrieb Strom
Abtskücher Str. 30



42579 Heiligenhaus

Amtsgericht Wuppertal Handelsregister Nr.-HRB 18475

Anschrift des Kunden

Firma / Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Telefon

Telefax

Baustrom Prüfprotokoll

Angaben zum Standort des Baustromanschlusses:

Prüfdatum:

Straße / Haus Nr.

Tag / Monat / Jahr

Am heutigen Tag wurde die Erstprüfung Wiederholungsprüfung nach VDE 0105, Teil 100 bzw. DGUV Vorschrift 3 § 5 an oben benannter Anlage durchgeführt.

Für den RCD-Kreis 1: In _____ A / Δn _____ mA wurden folgende Messergebnisse ermittelt:

Berührungsspannung: _____ V / Kurzschlussstrom: _____ KA

Auslösezeit: _____ msec. Schleifenwiderstand: _____ Ω

Für den RCD-Kreis 2: In _____ A / Δn _____ mA wurden folgende Messergebnisse ermittelt:

Berührungsspannung: _____ V / Kurzschlussstrom: _____ KA

Auslösezeit: _____ msec. Schleifenwiderstand: _____ Ω

Der Baustromverteiler ist mit der folgenden Anzahl Steckdosen ausgerüstet:

CEE 63 A _____ Stck. / **CEE 32 A** _____ Stck. / **CEE 16 A** _____ Stck. **und**

Schutzkontakt Steckdosen _____ Stck.

Isolationswiderstand Baustromverteiler: _____ MΩ

Die Einspeisung und alle Drehstrom Steckdosen sind auf rechtes Drehfeld geprüft.

Elektroinstallateur/Errichter der Anlage

Name / Vorname, bzw. Firmenname

Postleitzahl

Ort

Telefon / Fax / E-Mail

Die elektrische Anlage des Baustromverteilers entspricht den anerkannten Regeln der Technik.

Die nächste Überprüfung wurde auf
/ 20 festgelegt.

Monat

Jahr

Prüfgerät: _____

eingetragen bei SWH unter Nr.

Unterschrift

Unterschrift Installateur

Unterschrift SWH

Bitte beachten: Es können nur korrekt und vollständig ausgefüllte Prüfprotokolle anerkannt werden

Adressen und Anschriften

Angaben zur Messung (ist unbedingt vollständig auszufüllen)

Angaben zum Installateur